

Logboek brandveiligheid

Residentie De Strandwandeling

Appartement 0203

Westlaan 91

8400 Oostende

Wim & Martine Nevejans-Defruyt

0474 92 04 16 info@wimar.be

controle rookmelders = 3 maandelijks

controle brandblussers en brandhaspel = jaarlijks VME

keuring elektrische installatie = 5 jaarlijks

verslag brandpreventie = 8 jaar geldig

Datum	Omschrijving
19/03/2025	aankoop 4 rookmelders opt lith 10j RM520
20/03/2025	vervanging differentiaalschakelaar 300mA door 30mA
20/03/2025	plaatsing 4 rookmelders
21/03/2025	evacuatieplan & brandinstructies aangebracht op inkomdeur
24/03/2025	doorsturen van situatieplan, ééndraadschema en foto's schakelkast aan HouseCheck
18/04/2025	onderhoud brandhaspels en -blussers gemene delen
24/04/2025	keuring elektrische installatie door HouseCheck
25/04/2025	keuring brandpreventie door Vincotte
30/05/2025	brand zekeringkast
3/06/2025	herstelling zekeringkast
17/09/2025	HouseCheck: onnodig elektriciteit te herkeuren
7/02/2026	vervanging batterij rookmelder M0 Duracell
7/02/2026	controle rookmelders